

اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد

نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه گذاری بر روی فرآورده های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

عنوان فرآورده : لوله های چندلایه



شماره استاندارد ملی : 12753-2

عنوان استاندارد : سامانه های لوله گذاری لوله های چند لایه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان - قسمت دوم - لوله ها

تشویقی : □

اجباری : ■

نوع اجرای استاندارد :

- ۱- نشانه گذاری : طبق بند نشانه گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران باید انجام شود .
 - ۲- نشانه گذاری و علامت استاندارد باید فارسی و به طور خوانا ، قابل رویت با مرکب پاک نشدنی و جدا نشدنی درمحل مناسب که در دید مصرف کننده باشد، درج شود .
 - ۳- علامت استاندارد بر روی فرآورده لوله های چندلایه:
علامت و شماره پروانه استاندارد (حتی المقدور در زیر علامت، در صورت عدم امکان در کنار آن) بر روی فرآورده با چشم غیر مسلح، واضح و خوانا بوده و سایز علامت از $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ کوچکتر نباشد. در موارد خاص که به دلیل شکل / ابعاد نمونه امکان درج علامت با ابعاد $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ وجود ندارد، کاهش ابعاد علامت تا $0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$ مجاز است.
 - ۴- برای عرضه فرآورده در داخل کشور باید علامت استاندارد به شکل  درج شود .
- توضیح : استفاده از علامت استاندارد وارونه با کادر داخل ISIRI برای اقلام صادراتی بلامانع می باشد
- شکل صحیح 
- ۵- نشانه گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود .
 - ۶- درج کد ده رقمی (شماره پروانه استاندارد) زیر علامت استاندارد الزامی می باشد (به بند ۳ توجه شود).
 - ۷- واحد تولیدی باید علامت استاندارد را بر روی بسته بندی ثانویه (کارتن) محتوی فرآورده متناسب با سطح جانبی کارتن ها با رعایت موارد نشانه گذاری بر روی بسته بندی ثانویه ، درج نماید .
 - ۸- دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر می توانند با اجازه سازمان از علامت استاندارد بر روی سربرگ نامه ها ، تابلوهای سردرب و امثال آن استفاده نمایند.
 - ۹- ارائه اطلاعات اضافی در صورتی که باعث گمراهی مصرف کننده نگردد بلامانع می باشد.
 - ۱۰- درج یا الصاق جمله (شماره پیامک استعلام اصالت پروانه ۱۵۱۷۱۰۰۰) بر روی فرآورده الزامی می باشد.
 - ۱۱- عدم رعایت موارد فوق موجب مغایرت بند نشانه گذاری خواهد شد.
 - ۱۲- در صورت تمایل به درج دما روی لوله، تنها درج دمای طراحی با واحد درجه سانتی گراد مجاز می باشد